



Экспликация помещений	
№ пом.	Наименование помещения
1.1	Тамбур
1.2	Холл с лестницей
1.3	Гостиная
1.4	Кухня
1.5	Комната
1.6	Санузел
1.7	Терраса
1.8	Гараж
1.9	Котельная

Kermi
FTV 22
1270 Вт
H=200 L=2000

Условные обозначения:

- T1 - подающая труба отопления
- T2 - обратная труба отопления

Примечания:

1. Трубы отнесены от стен условно.
2. Трубы проложить скрыто в конструкции пола.
3. Трубы теплоизолировать утеплителем Valtec σ=6 мм.
4. Неуказанные диаметры труб - Ø16 мм RAUTITAN flex.
5. Подключение радиаторов - снизу из пола.

М 1:75

Согласовано

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Гармония 1
6 секций, 937 Вт
H=1795 L=406

Имя	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Степное				19.12.2021
Утвердил	Ларионов				

П-441/2021-ОВ
Московская область, Раменский район,
ТСН "Сосновый бор", уч.341

Жилой дом

Отопление.
Первый этаж

Страница	Лист	Листов
П	10	44

